

南海区里水镇甘蕉社区和同怡和工业园 6 号地块新建 厂房项目施工第 1 次答疑与澄清修改文件

项目编号：LSGC2024-2

项目名称：南海区里水镇甘蕉社区和同怡和工业园 6 号地块新建厂房
项目施工

答疑与澄清修改文件发出时间：2024 年 4 月 11 日

原定开标时间：2024 年 4 月 17 日 9 时 30 分

一、澄清修改内容

1、致各投标人：

因盖章 PDF 版与电子清单 XML 版工程量及项目编码有差异，现说明若项目编码出现差异均以电子清单 XML 版的工程量及项目编码为准，详见下表。

暖通工程：

- 1、工程量清单 14，项目编码 030702001003，碳钢通风管道工程量以电子清单 XML 版 1701.97m² 为准，项目编码也以 XML 清单为准。
- 2、工程量清单 53，项目编码 031208003002，通风管道绝热工程量以电子清单 XML 版 3935.68m² 为准，项目编码也以 XML 清单为准。

消防电源及电气火灾等监控工程：

- 1、以下工程量清单 13-26，工程量电子清单 XML 版为准，项目编码也以 XML 清单为准。

13	030411004036	配线	<p>1. 名称:消防联动 RS485</p> <p>2. 型号:ZCN-RVS-2x2.5mm²</p> <p>3. 具体详见设计图纸</p>	m	10.6
14	030411001022	配管	<p>1. 名称:穿套接紧定式钢管</p> <p>2. 规格:JDG20</p> <p>3. 敷设方式:综合考虑</p> <p>4. 含修复槽及孔洞等</p> <p>5. 具体详见设计图纸</p>	m	242.3
15	030411006006	接线盒	<p>1. 名称:接线盒</p> <p>2. 规格;86 型</p>	个	15
		3. 防火门监控系统			
16	030904012002	防火门监控器主机	<p>1. 名称:防火门监控器主机</p> <p>2. 具体详见设计图纸</p>	台	1
17	030507006001	单扇常闭防火门现场	<p>1. 名称:单扇常闭防火门现场控制器</p> <p>2. 具体详见设计图纸</p>	台	61

		场控 制器			
18	030904008016	防火 门监 控模 块	1. 名称: 防火门监控模块 2. 具体详见设计图纸	个	61
19	030507007003	门磁 开关	1. 名称: 门磁开关 2. 含永磁体等 3. 具体详见设计图纸	台	60
20	030409010001	浪涌 保护 器	1. 名称: 浪涌保护器 SPD 2. 具体详见设计图纸	个	1
21	030411004037	配线	1. 名称: 防火门监控常闭通信 总线 2. 型 号: ZCN-RVS-B1-2x1.5mm ² 3. 具体详见设计图纸	m	370.5
22	030411004038	配线	1. 名称: 配线 2. 型号: ZCN-BV-B1-1.5mm ² 3. 具体详见设计图纸	m	20.4
23	030411004039	配线	1. 名称: 配线 2. 型号: ZCN-BV-B1-4mm ²	m	30.6

			3. 具体详见设计图纸		
13	030411004036	配线	1. 名称:消防联动 RS485 2. 型号:ZCN-RVS-2x2.5mm2 3. 具体详见设计图纸	m	10.6
24	030411001023	配管	1. 名称:穿套接紧定式钢管 2. 规格:JDG20 3. 敷设方式:综合考虑 4. 含修复槽及孔洞等 5. 具体详见设计图纸	m	380.4
25	030411006007	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格;86 型	个	121
26	030905003001	防火控制装置调试	1. 名称:防火门监控调试	系统	1

二、投标截止时间、保证金截止时间、开标时间:

1、本项目投标文件递交的截止时间、开标时间:现延期至 2024 年 4 月 30 日 9 时 30 分。

2、本项目递交投标保证金:现延期至 2024 年 4 月 28 日 24:00 前。

三、其他说明

(1) 本答疑与澄清修改文件是对招标文件的规定、修改或补充，对于招标文件及其他函件内容相同（或相同性质）的内容应作修改或补充，投标人递交的投标文件中涉及到上述内容的也应在相同的位置修改，否则后果自负。

(2) 如本答疑与澄清修改文件的内容与在此之前发出的招标文件、其他文件以及口头答复有不一致的，均以本“答疑与澄清修改文件”的内容为准。

(3) 本项目投标截止时间，开标时间及递交投标保证金截止时间 已 改变。

(4) 本“答疑与澄清修改文件”共 5 页，请投标人注意是否完整。

招标人： 佛山市南海区里水镇
甘蕉社区和同股份经
济合作社

地址： 佛山市南海区里水镇

联系人： 杜先生
联系方 0757-85667142
式：

2024年4月11日

代理机构： 广东人信工程咨询有
限公司

地址： 佛山市禅城区岭南大
道北 125 号磐石大
厦一座 604 单元

联系人： 潘工、冯工
联系方式： 0757-83131290

2024年4月11日